

# 检测报告

报告编号: QC211121060A1

委托单位: 南通高温新材料有限公司

受理单位: 南通高温新材料有限公司

样品类别: 胶泥

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing



委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2022.06.02	检测日期	2022.06.02~2022.06.06
采样人员	余守鹏、唐鹏飞	检验人员	陈晓云、金城邦、徐静雯、徐松、王燕
样品类别	废水	检测类型	委托检测
样品状态	透明、绿色、无浮油、微弱气味	检测环境	符合要求
检测项目	见下表		
检测方法	见附表1		
主要检测仪器	见附表2		
备注	1. 采样方式为瞬时随机采样，且1代表采样点，2代表采样点的检测情况； 2. 限制标准：总磷执行 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级，其余执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表3二级； 3. “—”表示委托单位未提供限值。		
报告编制	生进		
报告一审	杨作华		
报告二审	王同		
报告签发	袁艳芳		
签发日期	2022年06月10日		



### 检测 结 果

报告编号: QC211112016A1

采样位置和编号	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
DW001 WQC2206BP0101~ 0109	pH 值 (无量纲)	8.33	8.35	8.34	6~9
	氨氮, mg/L	4.24	4.00	4.94	
	化学需氧量, mg/L	108	102	112	500
	悬浮物, mg/L	106	117	116	1000
	总氮, mg/L	12.0	12.1	12.2	
	总磷, mg/L	1.3157	1.3151	1.3157	8

附表1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	无
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.02
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017	回流滴定管	4
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	0.02
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平、电热恒温烘箱	5
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	0.02

附表2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式 pH 计	pHBJ-260	QC-YC-53322
电子天平	ME104E /02	QC-JC-02327
电热恒温烘箱	DHG-9140A	QC-JC-043.3
酸度计	5001	QC-JC-054
紫外可见分光光度计	TU-1900	QC-JC-012,012.2,012.1

