

检测报告

报告编号: QC2111121027A2

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: 废水

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

委托单位

南通高盟新材料有限公司

委托单位地址

江苏省南通市经济技术开发区(海门)第四一期

透明、微黄、无浮油、
无气味

检测环境

符合要求

样品状态

样位置和编号	检测项目	检测结果			限值	采
		第一次	第二次	第三次		
	pH值 (无量纲)	7.83	7.86	7.85	6-9	

Q0101~3	化学需氧量, mg/L	46	46	47	500	WQC22111010
	悬浮物, mg/L	5	ND	ND	400	
	总氮, mg/L	8.64	8.23	8.33	—	

目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)	检测项
		便携式 pH 计	无量纲	
	GB/T 11893-1989	紫外分光光度计	0.01	

